

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

241019, г. Брянск,

Тел./факс (0832) 41-29-55

ул. Фрунзе, 66

20 г. № 7911-к



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора
МУП "Брянский городской водоканал"
С.А. Лежеников
2014г.

ООО "Светал"

Генеральному Директору
В. Л. Хайкину

Приложение № 1
к договору

№ 745/к от 22.11.14 о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной
системе водоотведения

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения

1. Основание.	заявка от 06.10.14
2. Причина обращения.	Подключение объекта к сетям водоотведения
3. Объект капитального строительства (реконструкции).	Многоквартирный жилой дом по ул. Бежицкой в Советском районе г.Брянска
4. Кадастровый номер земельного участка.	32:28:0030903:4 ; 32:28:0030903:925
5. Заказчик	ООО "Светал"
6. Срок действия условий на подключения	два года
7. Точка подключения к централизованным системам водоотведения	внутриквартальная городская канализация, Д=300 мм, у жилого дома ул. Евдокимова, 1.
8. Объем водоотведения	48,75 м³/сут
9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения :	
10. Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения	уточнить по месту
11. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод	Утверждены Постановлениями: Брянской городской администрации от 04.02.2011г. № 174-П, Брянской областной администрации от 25.01.2001г. № 40
12. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод	---
13. Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены	---

14. Проект согласовать с МУП "Брянскгорводоканал".

15. Один экземпляр проекта по НВ представить в МУП "Брянскгорводоканал" для постоянного пользования
16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность МУП "Брянскгорводоканал" о предстоящих работах.

Главный инженер



С.А. Лежеников