



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Антенна – Сервис»

г. Брянск, ул. Брянского Фронта 10
тел.: 595-000

№ АС-588

«04» 09 2013г.

Директору
ООО «Светал»
Хайкину В.Л.

Технические условия по объекту «Жилой комплекс с пристроенной котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, Советский район, СО Тюльпан»

Для телефонизации и подключению к сети передачи данных (Internet), многоканального и цифрового телевидения «Жилого комплекса с пристроенной котельной, расположенной по адресу: г.Брянск, Советский район, СО Тюльпан», необходимо выполнить технические условия:

- Прокладка кабеля будет осуществляться воздушным путем. Для подвода услуг канализация не требуется.
- На техническом этаже дома необходимо выделить помещение для узла связи, размером 2м*2м. Для размещения оборудования предусмотреть организацию электрического питания от сети 220V, не ниже 2 категории и заземление. В узле связи не допускается размещение оборудования сторонних организаций.
- Монтаж кабельной распределительной сети будет осуществляться методом воздушно-кабельного перехода с креплением к несущим элементам конструкций зданий. Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».
- Для закрепления кабеля применяются стойки PF1 длиной 1300 мм, с креплениями к стене с помощью трех или четырех анкерных болтов.
- Организовать вводы с крыши на тех.этажи, защищенные от попадания влаги;
- Обеспечить на тех.этажах (для 5-11 этажных подъездов) и на 7 этаже (для 12-16 этажных подъездов) место для размещения ящиков для оборудования 400x400x500мм с организацией электрического питания от сети 220V (потребляемая мощность до 50Вт на каждый подъезд) и заземления;
- Проложить трубу пластиковую диаметром не менее 25 мм по тех.этажу для обеспечения соединения сигнала между ящиками;
- Организовать межэтажные стояки пластиковыми трубами диаметром 70 мм; трубы должны быть заложены от технического этажа до первого этажа. Смещение труб относительно друг друга не более 5мм;
- Для ввода абонентских кабелей необходимо размещение металлических ящиков 300x400x100 для размещения оборудования рядом с центральным стояком. От центрального стояка в квартиру заложить пластиковые трубы диаметром не менее 25мм.

Генеральный директор ООО «Антенна - Сервис»



Исп. Арсюков П.Н.
+7-920-838-36-68