

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

241019, г. Брянск,  
ул. Фрунзе, 66

Тел./факс (0832) 41-29-55

" 02.06.2015 20 г. № 3944-к



УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. директора  
МУП "Брянский городской водоканал"  
О.П. Боровиков  
02 06 2015г.

ООО "Светал"

Генеральному Директору  
В. Л. Хайкину

Приложение № 1

к договору

№ 1071/к от 3.06.15г. о подключении (технологическом  
присоединении) к централизованной  
системе водоотведения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к  
централизованной системе водоотведения**

(без договора о подключении не действительны)

1. Основание.	заявление от 26.05.2014г.
2. Причина обращения.	Подключение объекта к сетям водоотведения
3. Объект капитального строительства (реконструкции).	Жилой комплекс с пристроенной котельной в С/О "Тюльпан" в Советском районе г.Брянска
4. Кадастровый номер земельного участка.	32:28:0030406:285
5. Заказчик	ООО "Светал"
6. Срок действия условий на подключения	три года
7. Точка подключения к централизованным системам водоотведения	внутриквартальная канализация в районе жилого дома №21 по ул. Авиационной, Д-200 мм.
8. Объем водоотведения	108,0 м3/сут,
9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения :	
9.1.	После ввода в эксплуатацию первой очереди строительства внутриквартальных сетей водоотведения микрорайона "Аэропорт" выполнить переключение к ним, на что получить согласие балансодержателя.
9.2.	Ранее выданные ТУ №493-к от 31.01.2014г. считать недействительными.
10. Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения	согласно проекта
11. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод	Утверждены Постановлениями: Брянской городской администрации от 04.02.2011г. № 174-П, Брянской областной администрации от 25.01.2001г. № 40
12. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод	---

13. Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены

14. Проект согласовать с МУП "Брянскгорводоканал".

15. Один экземпляр проекта по НВ представить в МУП "Брянскгорводоканал" для постоянного пользования

16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность МУП "Брянскгорводоканал" о предстоящих работах.

Главный инженер



С.А. Лежеников