

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"

241019, г. Брянск,
ул. Фрунзе, 66

Тел./факс (0832) 41-29-55

"20" 05 2016 г. № 3356-к



УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУП "Брянский городской водоканал"
И. П. Боровиков
"20" 05 2016г.

ООО "Светал"

Генеральному Директору
В. Л. Хайкину

Приложение № 1
к договору

№ 58/к от 20.05.16 о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной
системе водоотведения

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе водоотведения

(без договора о подключении не действительны)

1. Основание.	Заявление
2. Причина обращения.	Подключение объекта к сетям водоотведения
3. Объект капитального строительства (реконструкции).	Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, пересечение-с ул. Горбатова, ул. Советской
4. Кадастровый номер земельного участка.	32:28:0030603:4 32:28:0000000:5513
5. Заказчик	ООО "Светал".
6. Срок действия условий на подключения	3 года
7. Точка подключения к централизованным системам водоотведения	Существующая канализация ООО "Светал" Д-160мм.
8. Объем водоотведения	56,25 м ³ /сут.
9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе и к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения :	
9.1.	Приобрести гидрозатвор (пневмозаглушку) ГБ-21 для перекрытия труб Д=800-1200мм в количестве 2-х штук
9.2.	Приобрести гидрозатвор (пневмозаглушку) ГМ-3 Д=200-360мм для перекрытия канализационных труб в количестве 2-х штук
10. Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения	уточнить на месте
11. Нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод	Утверждены Постановлениями: Брянской городской администрации от 04.02.2011г. № 174-П, Брянской областной администрации от 25.01.2001г. № 40
12. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод	согласовать с МУП 'Брянский городской водоканал' контрольные точки отбора проб сточных вод

13. Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены


доведение сброса загрязняющих веществ до нормативов

14. Проект согласовать с МУП "Брянскгорводоканал".

15. Один экземпляр проекта по НВ представить в МУП "Брянскгорводоканал" для постоянного пользования

16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта поставить в известность МУП "Брянскгорводоканал" о предстоящих работах.

Главный инженер



Ю.Ю. Дюков

Головки Е.В.
41-15-30

№ 20 от 09.02.16