



ЛифтМонтажНаладка

специализированное предприятие по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию лифтов и подъемно-транспортного оборудования

№ 5 от 18 мая 2016 г.

Технические условия

на оборудование лифтов диспетчерским контролем и установку световой сигнализации об открытии дверей машинного помещения

Диспетчеризацию лифтов на объекте: «Многоквартирный жилой дом, по адресу: Брянская область, г. Брянск, пересечение с ул. Горбатова, ул. Советская» выполнить радиоканалом «КДК Спутник» в диспетчерский пункт, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского, 2 путем подключения к КДК – 64.

Для обеспечения защиты абонентских лифтовых блоков ЛБ-045 и центрального пульта от атмосферного электричества при грозовых разрядах и снегопадах предусмотреть устройство грозозащиты ГЗ.

Абонентские лифтовые блоки ЛБ-045 соединить между собой двухпроводной воздушной линией, симметричной и изолированной от земли проводом П-274 (2,2 x 4,5). Количество провода П-274 будет уточнено после согласования схемы его прокладки.

В машинном помещении лифтов установить блок радиоканала КДК-Спутник (клиент), точку доступа TP – Link TL-WA5210G (мощность 100 мВт)

В диспетчерском пункте установить блок радиоканала «КДК-Спутник» (сервер) точку доступа TP – Link TL-WA5210G (мощность 100 мВт)

2. Для лифта:

Абонентский лифтовой блок установить на стене и подключить к станции управления жгутом 19-ти жильным из провода НВ 0,35 мм² ОКП3583210800 ТУ 16.505.437-82 (заземляющий – МГШВ 0,35 мм²).

В машинном помещении установить контур заземления и сдвоенную розетку (розетка устанавливается не далее 1 м от лифтового блока) переменного тока 220В со скрытой проводкой от осветительной сети здания, с заземляющим 3-им проводом, для подключения абонентского лифтового блока и блока радиоканала

Диспетчерскую связь подключить жгутом 4-х жильным из провода НВ 0,35 мм² ОКП3583210800 ТУ 16.505.437-82 (заземляющий – МГШВ 0,35 мм²) от станции управления к абонентскому лифтовому блоку.

В машинном помещении, в котором устанавливается блок радиоканала КДК-Спутник (клиент) предусмотреть дополнительную розетку переменного тока 220В со скрытой проводкой от осветительной сети здания, с заземляющим 3-им проводом, для подключения блока радиоканала.

ИНН 3232039973 КПП 325701001
241035, Россия г.Брянск ул. Ульянова, д.37Б, оф.14
тел/факс(4832) 51-32-61 8-920-862-07-00

Р/с 40702810402380040498
К/с 30101810100000000787
ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787

www.LIFTMN.nm.RU, genlift32@yandex.ru

